



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

K Hrnčířům 160, Praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00

Věc: Zápis z jednání stavební komise rady MČ Praha - Šeberov

Datum: 2. 12. 2016

Místo: kancelář MČ Praha - Šeberov

Přítomni:	Ing. Vladimír Menci	ano
	Ing. Martin Ballák	ano
	Ing. Jan Škůrek	ano
	Ing. Petr Štěpánek	ano
	Ing. Jindřich Mihalcsatin	ne
	Ing. Martina Šteflová	ano

Přizvání: Ing. Miroslav Dostál – starosta

Zapsal: Ing. Petr Štěpánek

1. bod jednání – Žádost o vydání stanoviska k ÚR – V415/495 – zaústění Chodov

SK doporučuje Radě MČ:

- a. požadovat po předkladateli aby prokázal soulad s ÚPN. Podle dostupné dokumentace je zřejmé, že osa navrženého vedení V415/495 leží na hranici vymezeného ochranného pásma. Navržená trasa není v souladu s ÚPN.
- b. požadovat aby v části vedení u stožárů č. 1, 2, 84 a 85 byly použity izolanty s nejvyšším možným útlumem negativních akustických vlivů
- c. sjednat schůzku s projektantem stavby V415/495 za účelem projednání technických podmínek se stavební komisí