

typické uložení potrubí VODOVODU

hloubka výkopu

min.100 DN min.300

min. krytí  
dle ČSN 73 6005  
200-300

U.I.

zásyp vykopanou zemínou

zásyp vykopanou zemínou  
se zhuštěním na 92%

výstražná fólie modré barvy (vodovod)  
min. tl. 0,6mm, ČSN 73 6006


obsyp pískem  
podle ON 73 6632

signalizační vodič 6 mm<sup>2</sup>

potrubí Pe

pískové lože

š. výkopu min. 1000mm  
ČSN 73 3050



NÁZEV / A ADRESA STAVBY									
NÁMĚSTÍ ŠEBEROV									
INVESTOR A AUTOR NÁVRHU									
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV K Hrochův 160 149 00 Praha 4 Šeberov									
PROJEKTANT									
ORTOGONAL s.r.o. Sídko Za Kovčovým rybníkem 265, 149 00 Praha 4 firma@ortogonal.cz, www.ortogonal.cz									
VÝKROJNÁ		KONTROLNÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
Jan Kverka		Ing. Jan Dřига		Ing. Jan Dřига					
STUPEŇ									
ČÁST DOKUMENTACE: PROFESE									
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA									
OBSAH									
PŘÍČNÝ ŘEZ + VODOMĚRNÁ SESTAVA				MĚŘENÍ:		KÓPE			
DOKLAD VÝKROJNÍ				AKTUALIZACE		MACE		MACE	
26.06.2017				26.06.2017		CS		VO4	