



Váš dopis zn.

Ze dne 3.11.2017

Naše značka PVK 60955/OTPČ/17

Vyřizuje Dušan Říha

Operativní útvar provozního ředitele

Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 123

E-mail dusan.riha@pvk.cz


Datum 14.11.2017

MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra Venturová

K Hrnčířům 160

149 00 Praha 4 - Šeberov



## **Odstranění budovy MŠ, U školky č.pop. 655, Praha 4 - Šeberov**

Vyjádření pro sloučené územní řízení a stavební povolení

TČO: 302 497 - 95

**Stavebník: MČ Praha - Šeberov**

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění objektu MŠ.

**Vodovodní přípojka** d50 (DN40) bude zkrácena a ukončena v nové vodoměrné šachtě DN 1200, která bude situována cca 2 metry od vnitřní hranice pozemku č.parc. 1286. Požadujeme geodetické zaměření vodoměrné šachty. **Pro kontrolu dopojení a funkčnosti veřejné části vodovodní přípojky, osazení vodoměru (DN20, QN 4m3/hod), ohledně zajištění podpisu geodetického zaměření vodoměrné šachty a vydání souhlasného stanoviska s užíváním přípojky požadujeme kontaktovat technika PVK pana Martina Brejchu (tel. 602 496 807, 7-8 ráno).**

Geodetické zaměření vodoměrné šachty podepsané tímto naším zaměstnancem je nutno předat do oddělení technické dokumentace a GIS, ZC Dykova 2514/3, Praha 10 (návštěvní dny po+st 7:30-16:00 út-pá 7:30-9:00, paní Vondrušková tel: 221 501 127, email:katerina.vondruskova@pvk.cz), kde Vám po kontrole vyhotoví předávací protokol.

**Vodovodní přípojka musí být celá v jednotné dimenzi a materiálu až po vodoměrnou šachtu.**

Upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

**Kanalizační splašková přípojka (DN90 PVC) podtlakové kanalizace bude zachována v celém rozsahu.**

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřních vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu včetně tlakových poměrů zodpovídá projektant.

S pozdravem

**Ing. Michal Vyskočil**  
manažer operativního útvaru  
provozního ředitele

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971  
Úsek provozního ředitele  
736

P. HOLAKOVSKÝ