



Legenda:



zhutněný zásyp



písek



nedotčená okolní zemina



nový instalační kabel




kabelová chránička

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ KABELŮ				
SILOVÉ KABELY DO	CHODNÍK		VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
			(VČ. STÁNÍ VOZIDEL)	(MIMO SOUVISLOU ZÁSTAVBU)
	1 kV	0.50	1.00	0.70
	10 kV	0.50	1.00	0.70
	35 kV	1.00	1.00	1.00
220 kV	1.30	1.30	1.30	1.30

SOUBĚH				
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI D PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ V M (ČSN 73 6005) TAB.A.1				
KABEL	1 kV	10 kV	35 kV	POZNÁMKA
KABELY	1 kV	0.05	0.15	0.20
	10 kV	0.15	0.15	0.20
	35 kV	0.20	0.20	0.20
SDĚLOVACÍ KABELY	0.30	0.80	0.80	NECHRÁNĚNÉ V TECH. KANÁLECH NEBO CHRÁNIČKÁCH DLE ČSN 33 3300
	0.10	0.30	0.30	
PLYN DO 0.005 MPa	0.40	0.40	0.40	dle TPG 70204
	DO 0.4 MPa	0.60	0.60	
VTL				
VODOVOD	0.40	0.40	0.40	
TEPELNÉ SÍTĚ	0.30	0.70	1.00	
KABELOVOD	0.10	0.30	0.30	
KANALIZACE	0.50	0.50	0.50	
POTRUBNÍ POŠTA	0.50	0.50	0.50	
KOLEKTOR				AŽ K VNĚJŠÍMU LÍCI KONSTRUKCE
KOLEJE TRAM. DRÁHY	1.00	1.00	1.00	

A-A'

uložení kabelu NN v terénu



KORMAK Praha a.s.
K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Copyright © KORMAK Praha a.s. Všechna práva vyhrazena.

tel.: 271071311
fax.: 271071310
IČ: 48592307

Zodp. proj.: **Boček**
tel.: 271071313

Projektant: **Kosík**
tel.: 271071314

Kontroloval: **Ing. Ryba**
tel.: 271071321

změna a): změna b): č. paré:

změna c): změna d):

SPP prvek: počet form. A4:

stupeň: měřítko:

datum: 03/2018

č. zak.: 002/18/PI

místo stavby: **Praha 11 - Šeberov, K Šeberovu**

název stavby: **Instalace nabíjecí stanice**

část stavby: **SO 01 - KABELOVÁ ČÁST NN**

název přílohy: **Vzorové řezy uložení kabelů**

stavebník: **MČ Praha Šeberov**
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov

IČ: 00241717

č. přílohy:

D10