



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**



Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4 – Šeberov

Vaše zpráva č. j.: P. Kollárová

Naše značka: 2732/19/2/02

V Praze dne: 19. 6. 2019

Vyřizuje: Ing. R. Tůma/303

**Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům - Nováková
K Hrnčířům, Novákových, Praha 4
Dokumentace pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Stavebník: Městská část Praha - Šeberov**

Předmětem projektové dokumentace je novostavba chodníku o šířce 2,0 m a délce 47 m, včetně napojení a úpravy stávajících ploch pro pěší. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby o tl. 60 mm. Součástí stavby je vybudování bezbariérového přechodu pro chodce, jeho osvětlení a úpravu dopravního značení.

Odvodnění chodníku je řešeno vyspádováním povrchu do uliční vpustě, která je napojena na dešťovou kanalizaci ve správě Městské části Praha – Šeberov.

Stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV, v oddílném odvodňovacím systému.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími realizačními podmínkami:

- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.
- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- Obrubníky v nových polohách nesmí být umísťovány nad veřejné vodovody a kanalizace a nad uzavírací armatury, vstupní a revizní šachty.
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zákres stávajících inženýrských sítí v naší správě je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Naše stanovisko je platné dva roky od data jeho vydání. Dokumentaci Vám v příloze vracíme.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.
ředitel divize rozvoje
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

Co: PVK, a.s. – úsek provozního ředitele, Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10

Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 ■ IČ: 25656112 ■ DIČ: CZ25656112

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6060522/0800, Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 117411663/0300

Tel.: 251 170 111 ■ Fax: 257 532 306 ■ E-mail: info@pvs.cz ■ www.pvs.cz ■ Zápis do OR 1. 4. 1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290