

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: 5222/19

Žadatel: Pavlína Kollárová
Objednatel: Úřad MČ Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 – Praha 4
Název akce: Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům - Novákova
Stupeň PD: DUR + DSP
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha, ul. K Hrnčířům
Kat. území: Šeberov

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO - přisvětlení přechodu

Dle předložené dokumentace bude přisvětlen přechod pro chodce v ulici K Hrnčířům, osazen bude 1 nový stožár s výložníkem (1 x stožár přechodový ocelový třístupňový výšky 6 m, výložník 2,5 m), druhé svítidlo bude osazeno na stožár VO č. 420780 ve výšce 6 m na výložníku délky 1,5 m. Stožár č. 420780 bude vyměněn za nový typ UZM 8 m. Stožáry budou osazeny svítidly dle světelného výpočtu. Napojení jednotlivých stožárů bude T-spojku z PREdistribuce bez vazby na VO, ve stožárech bude umístěno zařízení pro měření spotřeby el. energie, stožáry nebudou vzájemně propojeny.

Při stavbě veřejného osvětlení použijte materiál, který je určen v Technické zprávě:

Akce: Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům - Novákova

Datum: 03/2019

a

Světelně technickém výpočtu

Akce: Přisvětlení přechodu pro chodce Praha Šeberov ulice K Hrnčířům
ze dne 23.05.2019

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: P. Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: petr.kopp@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V Praze dne: 23. 8. 2019

Vyřizuje: M. Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:

Ing. Věra Bursíková
ředitelka úseku správy a obnovy



Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.